



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(Уполномоченный орган Стандарта, руководитель уполномоченного органа, наименование аккредитованной территориальной организации)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.06.008.E.000838.06.13

от 03.06.2013 г.

Продукция:

Краски огнезащитные вспучивающиеся "ПОЛИТЕРМ-ЗИМА". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-005-50019387-2009, технологический регламент ТР 2313-005-50019387-2009, инструкция по применению. Изготовитель (производитель): ООО "ПОЛИХИМ-СТРОЙ+", 195248, Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. "Ж" (Российская Федерация). Получатель: ООО "ПОЛИХИМ-СТРОЙ+", 195248, Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д. 9, лит. "Ж" (Российская Федерация).



Наименование продукции, фирменное и (или) иное наименование, категория и группа классификации продукции, наименование органа аккредитации и наименование (организации), осуществляющей

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для защиты от воздействия огня (повышения огнестойкости) металлических ограждающих, несущих и кровельных конструкций и перекрытий, воздуховодов, шахт, кожухов и гильз для прокладки воздуховодов, изделий и конструкций из древесины, эксплуатируемых в помещениях и в атмосферных условиях при температурах воздуха от -40 до +60 град. С; (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследование, другие рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 78.01.06.231.П.019236.11.09 от 18.11.2009г. (бланк № 2224169). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 78.01.09.231.П.4552 от 30.09.2009 г. Протоколы испытаний: АНИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" № СГ-2275-09 от 04.09.2009 г., ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" № 2400/410 от 23.04.2013г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации продукции или услуги на всей территории таможенного союза



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. Подписавшего)

№ 0088148

П.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководящий уполномоченными органами, выполняющими административно-территориальные функции)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

№ RU.78.01.06.008.E.000838.06.13 ОТ 03.06.2013 г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

могут использоваться как отделочные материалы для путей эвакуации, наносимые на другие строительные конструкции из кирпича, бетона и других материалов и на оштукатуренные поверхности, а также конструкции и отделочные покрытия из фанеры, ДВП и ДСП для снижения их пожарной опасности. Выпускаются четырёх марок: Политерм-Зима-М - для защиты металлических несущих и ограждающих конструкций; Политерм-Зима-М (износостойкая) - для защиты от огня металлических лестниц, эксплуатируемых в атмосферных условиях; Политерм-Зима-Д - для получения трудносгораемой древесины; Политерм-Зима-Д (износостойкая) - для получения трудносгораемой древесины, подвергающейся механическим воздействиям и износу



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. И. П.)